

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"АРМАВИРСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

С. А. Фурсенко


"12" августа 2026 г.

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

Разработана в соответствии

с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. Регистрационный N 33449)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

(наименование организации)

Полное наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРМАВИРСКИЙ КОЖНО- ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Основание для разработки программы	- Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33449); - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2023 № 158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРМАВИРСКИЙ КОЖНО- ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Полное наименование разработчиков программы	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРМАВИРСКИЙ КОЖНО- ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Цели программы	- Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016). - Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды в процессе эксплуатации зданий и инженерных систем учреждения. - Разработка и реализация комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов и воды при сохранении нормативных условий эксплуатации.
Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Целевые показатели программы	- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт•ч); - снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); - снижение потребления воды в натуральном выражении (куб. м); - снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л); - оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (% от общего числа зданий); - удельное потребление холодной воды к штатной численности сотрудников, куб. м/чел.год;
Сроки реализации программы	2027 – 2029 гг
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Для реализации программы используются средства в размере - 250 тыс.руб. по годам: 2027 - 50 тыс. руб. 2028 - 100 тыс. руб. 2029 - 100 тыс. руб. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: министерство здравоохранения Краснодарского края
Планируемые результаты реализации программы	— повышение надежности работы систем водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями — снижения непроизводительных потерь воды; — снижение потребления электроэнергии; — снижения аварийности в водопроводных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы; — повышения сроков службы основных фондов В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период:

Денежных средств: 272,64 тыс. руб.

Энергетически ресурсов:

Электрическая энергия – 7,134 тыс. кВт*ч/год

Тепловая энергия - 66,15 Гкал

Моторное топливо - 414 литр.

Пояснительная записка

1. *Полное наименование программы:* Программа энергосбережения государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Армавирский кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края на 2027 - 2029 гг.

2. *Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу:* исполняющий обязанности главного врача Фурсенко Сергей Андреевич.

3. *Должность, подпись, фамилия, имя, отчество по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:* заместитель главного врача по экономическим вопросам Т.В.Петрова, главный бухгалтер Н.А.Красова, начальник хозяйственного отдела А.А.Васикова.

4. *Информация об организации:*

4.1. Основные виды деятельности организации - Деятельность больничных организаций (86.10);

4.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края расположено по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 64.

Учреждение представляет собой комплекс зданий медицинского и вспомогательного назначения, включающий лечебный корпус, клинικο-диагностическое отделение (амбулаторно-поликлиническое), а также ряд нежилых зданий, помещений и строений вспомогательного назначения.

Здания учреждения относятся к различным периодам постройки. Наиболее ранние объекты введены в эксплуатацию в 1888 и 1917 годах, часть зданий относится к 1988 и одно к 2009 годам. Таким образом, имущественный комплекс учреждения сформирован из объектов с длительным сроком эксплуатации, различающихся по назначению, площади и режиму использования.

В состав учреждения входят административные, лечебные, диагностические и вспомогательные объекты. Наиболее крупным по площади является лечебный корпус литер Ар-В общей площадью 1149,7 кв. м, также значительную площадь имеет поликлиника литер Ар-А,Б — 475,2 кв. м, нежилое помещение литер А — 425,3 кв. м, прочие здания, строения сооружения имеют площадь до 200 кв.м.

Общая площадь объектов, по которым представлены характеристики, составляет 2487,5 кв. м, отапливаемая площадь — 2427,6 кв. м.

Основные здания учреждения эксплуатируются в режиме 1 и 2 смены. В круглосуточном режиме работает лечебный корпус, что свидетельствует о более высокой интенсивности использования данных объектов и, соответственно, о более существенной нагрузке на системы отопления, освещения, водоснабжения и прочую инженерную инфраструктуру. Среднесуточное количество посетителей и работников учреждения в 2025 году составило 336 человек.

Конструктивно здания учреждения преимущественно выполнены из кирпича, оконные заполнения в основном представлены ПВХ-конструкциями, кровля по объектам — преимущественно двухскатная, металлическая. Данные характеристики являются типичными для зданий данного периода

строительства. С учетом длительного срока эксплуатации отдельных объектов имеется потенциал для дальнейшего повышения общей энергетической эффективности учреждения, в том числе за счет совершенствования систем освещения и оптимизации режимов потребления электрической энергии.

Теплоснабжение основных объектов учреждения осуществляется централизованно. К системе централизованного теплоснабжения подключены, лечебный корпус литер Ар-В, поликлиника литер Ар-А, Б, прачечная литер Ар-М, пищеблок Ар-Ж.

4.3 Автотранспорт и спецтехника: спецтехника в учреждении отсутствует, в наличие 5 автотранспортных средств;

4.4. Инженерная инфраструктура учреждения оснащена приборами учёта основных коммунальных ресурсов. Приборы учёта электрической энергии указаны по 7 объектам.

В целом здания и инженерная инфраструктура учреждения характеризуются как разнородный по составу и сроку эксплуатации имущественный комплекс, с преобладанием капитальных кирпичных зданий, централизованным теплоснабжением основных объектов и наличием приборного учёта по основным видам ресурсов. С учетом назначения учреждения, режима эксплуатации отдельных зданий и возраста строительных конструкций объект обладает потенциалом для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности систем освещения, внедрение автоматизированных решений по управлению внутренним освещением и рационализацию потребления коммунальных ресурсов.

Характеристика приборов учета энергоресурсов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сформирована на основании данных декларации и отражает фактическое оснащение зданий приборами учета основных коммунальных ресурсов.

Учет электрической энергии

Учет электрической энергии организован по учреждения.

Всего установлено 2 прибора учета электрической энергии, что обеспечивает полный охват основных объектов учреждения и позволяет осуществлять контроль потребления электроэнергии.

Учет тепловой энергии

Прибор учета тепловой энергии установлен. Учет тепловой энергии ведется по следующим зданиям:

лечебный корпус литер Ар-В, поликлиника литер Ар-А, Б, прачечная литер Ар-М, пищеблок Ар-Ж.

Всего установлен 1 прибор учета тепловой энергии.

По остальным зданиям учет тепловой энергии в разрезе отдельных объектов не отражен, что свидетельствует о централизованном учете.

Учет холодного водоснабжения

Приборы учета холодной воды установлены на большинстве объектов учреждения:

Всего установлено 5 приборов учета холодного водоснабжения, что позволяет контролировать потребление воды по основным зданиям учреждения.

4.5. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов;

Наименование энергоресурса	Единица измерения	Потребление за 2025 г.
электрическая энергия	тыс. кВт/ч	62,66
тепловая энергия	Гкал	353,1
холодное водоснабжение	тыс. куб.м.	1414,82

5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края характеризуется наличием базовых элементов учета и частичной модернизацией отдельных систем при сохранении потенциала для дальнейшего повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

В учреждении организован учет основных коммунальных ресурсов. Приборы учета электрической энергии установлены по основным зданиям, что позволяет осуществлять контроль потребления электроэнергии. Учет холодного водоснабжения реализован по большинству объектов. Учет тепловой энергии осуществляется частично, по отдельным зданиям.

Система теплоснабжения учреждения централизованная, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение зданий.

Конструктивные характеристики зданий (кирпичные стены, ПВХ-окна, плоская мягкая кровля) соответствуют периоду их строительства. С учетом длительного срока эксплуатации объектов имеется потенциал для дальнейшего повышения общей энергетической эффективности учреждения, в том числе за счет совершенствования систем освещения и более рационального использования электрической энергии.

Функционирование учреждения связано с круглогодичной эксплуатацией зданий и повышенной интенсивностью использования отдельных объектов (режим работы до 2х смен), что обуславливает стабильный уровень потребления энергоресурсов. Дополнительным фактором является значительное среднесуточное количество посетителей и работников, что также влияет на объем потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды.

В целом текущее состояние можно оценить как удовлетворительное: обеспечен базовый уровень учета энергоресурсов и функционирование инженерной инфраструктуры. В учреждении проводится политика энергосбережения, определяющая цели и задачи, направленные на повышение эффективности в области энергосбережения. В предшествующий период реализован ряд мероприятий, нацеленных на решение эффективности работы учреждения.

Основные направления для повышения энергетической эффективности:

- модернизация системы освещения (в том числе переход на светодиодные светильники и внедрение систем управления освещением);
- внедрение автоматизированных решений по управлению внутренним освещением;
- оптимизация режимов потребления энергетических ресурсов.

6. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет

Основные энергосберегающие мероприятия, реализованные за последние

годы:

- организационно-методические мероприятия, направленные на формирование и совершенствование нормативной правовой и методической базы энергосбережения, а также на устранение причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных систем. Указанные мероприятия относятся к категории малозатратных и обеспечивают повышение управляемости энергопотребления.

- произведена частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные;

- произведена замена двухбарашковых смесителей на локтевые смесители в количестве 20 шт.;

- произведен технический осмотр и очистка системы вентиляции

- произведена промывка и опрессовка системы отопления, текущий ремонт системы отопления.

7. Экономические показатели программы организации

7.1. Затраты организации на программу в натуральном выражении
Предполагаемые объемы финансирования программы представлены в разделе «Паспорт программы».

7.2. Затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы

Сведения о затратах организации на Программу представлены в разделе «Паспорт программы».

7.3. Источники финансирования программы, как на весь период действия, так и по годам Источники финансирования, тыс, руб.

№ п/п	Источник финансирования	2027	2028	2029	всего
1	Средства бюджета	22	44	44	110
2	Внебюджетные средства	28	56	56	140

Переоснащение отдельных зданий светодиодными светильниками – 50 тыс.руб.

Установка автоматизированных систем управления внутренним освещением (датчики движения и освещенности) – 200 тыс.руб.

7.4. Оценка ожидаемой экономии энергоресурсов выполнена на основании фактических показателей потребления энергоресурсов за базовый 2025 год и планируемых к реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБУЗ Армавирский КВД.

В качестве базовых приняты следующие показатели потребления энергоресурсов:

- электрическая энергия — 62,66 тыс.кВт/ч в год, затраты — 755,08 тыс.руб.

Расчет ожидаемой экономии выполнен расчетным методом с использованием удельных показателей снижения потребления электрической энергии, принятых на основании типовых значений для аналогичных объектов и фактического состояния инженерной инфраструктуры учреждения.

Переоснащение отдельных зданий светодиодными светильниками. Мероприятие направлено на завершение модернизации системы освещения в зданиях, где использование энергоэффективных источников света реализовано не в полном объеме.

Ожидаемая экономия электроэнергии принята расчетно в размере 1,76% от базового уровня потребления.

- экономия электроэнергии — 2,204 тыс. кВт·ч/год;
- экономия денежных средств — 32,59 тыс. руб./год.

Установка автоматизированных систем управления внутренним освещением (датчики движения и освещенности).

Мероприятие направлено на снижение избыточного времени работы осветительных приборов за счет автоматического включения и отключения освещения в помещениях с переменным пребыванием людей.

Ожидаемая экономия электроэнергии определена расчетным методом исходя из планируемого сокращения времени работы осветительных приборов.

2028 год:

- экономия электроэнергии — 2,432 тыс. кВт·ч/год;
- экономия денежных средств — 32,63 тыс. руб./год.

2029 год:

- экономия электроэнергии — 2,498 тыс. кВт·ч/год;
- экономия денежных средств — 33,52 тыс. руб./год.

Суммарная ожидаемая экономия по мероприятию составляет:

- экономия электроэнергии — 4,93 тыс. кВт·ч/год;
- экономия денежных средств — 66,15 тыс. руб./год.

Итоговая оценка ожидаемой экономии.

В результате реализации мероприятий Программы суммарная ожидаемая экономия составит:

- электрическая энергия — 7,134 тыс. кВт·ч/год.

Суммарная экономия денежных средств:

- по электрической энергии — 98,74 тыс. руб./год.

Общая ожидаемая экономия — 98,74 тыс. руб./год.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить снижение потребления электрической энергии за счет модернизации системы освещения и внедрения автоматизированных решений по управлению внутренним освещением.

Принятые мероприятия характеризуются умеренными затратами и обеспечивают достижение экономического эффекта в короткие сроки.

8. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы

Планируемое снижение потерь энергетических ресурсов приведено в разделах «Паспорт программы» и «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

9. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы

Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении приведено в разделах «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

10. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой

по годам действия программы

Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении приведено в разделах «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

11. Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы

Фактические значения целевых показателей приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

12. Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

Распределение целевых показателей программы по деятельности организации приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

13. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПП) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

В части премирования персонала действует только положение коллективного договора. Прямая связь результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников отсутствует.

14. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы представлен в разделе «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

15. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПП

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство ГБУЗ Армавирский КВД через ответственного исполнителя Программы. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

16. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы

Текущее управление и контроль выполнения программы осуществляется лицами, назначенным приказом главного врача ГБУЗ Армавирский КВД №7 от 12.01.2026г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих контролю. Учреждение предоставляет ежегодный отчет в соответствии с Положениями

раздела III Требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398. Должностные лица Учреждения в рамках своих функциональных обязанностей контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление реализацией Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение предусмотренных мероприятий с использованием действующей системы управления, дополненной элементами мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Организация управления Программой включает следующие основные элементы:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;
- планирование сроков и порядка выполнения мероприятий;
- выполнение предусмотренных мероприятий;
- формирование отчетности по результатам реализации Программы.

17. Общая оценка эффективности Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сформирована с учетом фактического уровня потребления энергоресурсов, технического состояния зданий и инженерной инфраструктуры, а также экономической целесообразности реализации мероприятий.

В рамках Программы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности использования электрической энергии за счет модернизации системы освещения и внедрения автоматизированных решений по управлению внутренним освещением. Перечень мероприятий сформирован с учетом принципа приоритетности низкозатратных и быстрокупаемых решений, не требующих значительных капитальных вложений.

Суммарный объем финансирования Программы составляет 250,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий позволит достичь ежегодной экономии энергоресурсов на сумму 98,74 тыс. руб., что обеспечивает средний срок окупаемости Программы на уровне 2,5 года. Экономический эффект достигается за счет:

- снижения потребления электрической энергии посредством внедрения автоматизированных систем управления освещением;
- завершения модернизации осветительного оборудования на отдельных объектах учреждения.

Реализация Программы не требует значительных изменений в существующей инженерной инфраструктуре и может быть выполнена в рамках текущей деятельности учреждения.

Программа характеризуется:

- умеренными затратами на реализацию мероприятий;
- высокой экономической эффективностью;
- коротким сроком окупаемости;

- минимальными техническими и организационными рисками.

В целом реализация Программы позволит обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов, снижение эксплуатационных расходов учреждения и повышение энергетической эффективности функционирования объектов без необходимости значительных капитальных вложений.

Организация системы пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационного обеспечения

В целях повышения энергетической эффективности деятельности Учреждения и формирования устойчивых навыков рационального использования энергетических ресурсов и воды в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусматривается организация системы информационного, разъяснительного и методического сопровождения.

Система пропаганды энергосбережения направлена на формирование у работников Учреждения ответственного отношения к вопросам использования топливно-энергетических ресурсов, снижение нерациональных потерь энергии и воды, а также повышение осведомлённости персонала о целях, задачах и результатах реализации Программы энергосбережения.

Основные цели системы пропаганды энергосбережения и информационного обеспечения

Основными целями организации системы пропаганды энергосбережения являются:

- повышение уровня информированности работников Учреждения о необходимости рационального использования энергетических ресурсов и воды;
- формирование у персонала устойчивых навыков энергосберегающего поведения в процессе выполнения должностных обязанностей;
- снижение нецелевого и неэффективного использования энергетических ресурсов;
- обеспечение вовлечённости работников Учреждения в реализацию мероприятий Программы энергосбережения.

Основные направления информационной и разъяснительной работы

В рамках реализации Программы энергосбережения предусматривается осуществление следующих направлений информационной и разъяснительной работы:

- доведение до работников Учреждения информации о целях, задачах и основных мероприятиях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение вводных и периодических инструктажей для сотрудников по вопросам энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов и воды;
- информирование персонала о простых и доступных способах снижения потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды на рабочих местах;
- разъяснение роли каждого сотрудника в снижении энергетических затрат и повышении энергетической эффективности деятельности Учреждения.

Формы реализации мероприятий по пропаганде энергосбережения

Пропаганда энергосбережения и информационное обеспечение в Учреждении осуществляются с использованием следующих форм и методов:

- проведение инструктажей и рабочих совещаний по вопросам энергосбережения;
- размещение в помещениях Учреждения информационных материалов,

памяток и наглядной агитации, содержащих рекомендации по экономии энергетических ресурсов и воды;

- включение вопросов энергосбережения в повестку служебных совещаний и внутренних мероприятий Учреждения;
- доведение до сотрудников информации о достигнутых результатах реализации Программы энергосбережения и фактических показателях экономии энергетических ресурсов.

Организация мониторинга и информационного сопровождения

В рамках системы информационного обеспечения Программы энергосбережения осуществляется:

- регулярный анализ фактического потребления энергетических ресурсов и воды;
- доведение информации о динамике потребления энергетических ресурсов до ответственных должностных лиц;
- информирование работников Учреждения о результатах реализации мероприятий Программы энергосбережения;
- использование результатов мониторинга для корректировки организационных мероприятий и повышения их эффективности.

Ответственность и организация выполнения мероприятий

Организация и координация мероприятий по пропаганде энергосбережения и информационному обеспечению возлагаются на должностных лиц Учреждения в соответствии с их функциональными обязанностями.

Мероприятия по пропаганде энергосбережения носят организационный характер, не требуют привлечения дополнительных финансовых средств и реализуются в рамках текущей деятельности Учреждения.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий

Реализация мероприятий по пропаганде энергосбережения и информационному обеспечению позволит:

- повысить уровень энергетической культуры работников Учреждения;
- снизить нерациональное и нецелевое использование энергетических ресурсов;
- обеспечить устойчивость достигнутых показателей энергосбережения;
- повысить эффективность реализации Программы энергосбережения в целом.

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	164,6	159,7	154,9	150,25
		Гкал/м.кв	0,34	0,33	0,32	0,31
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	0,71	0,69	0,66	0,64
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	38,33	37,18	36,06	34,98
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	0,0000149	0,0000147	0,0000145	0,000014
1	2	3	4	5	6	7
Пищеблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	37,26	36,14	35,06	34,00
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	36,23	35,14	34,08	33,06
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	387,03	374,45	363,22	352,32
		Гкал/м.кв	0,114	0,111	0,108	0,105
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями (приказа Минэкономразвития РФ № 59 от 05.02.2024).

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	140,58	136,36	132,27	128,31
		Гкал/м.кв	0,29	0,28	0,27	26
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	37,17	36,05	34,97	33,92
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	33,9	32,9	31,9	30,9
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	251,78	244,45	237,70	230,53
		Гкал/м.кв	0,074	0,072	0,070	0,068
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями (приказа Минэкономразвития РФ № 59 от 05.02.2024).

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Лечебный корпус (Лаб-А) ул. Гагарина д. 166.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Поликлиника (Лаб-Г) ул. Гагарина д. 166.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями (приказа Минэкономразвития РФ № 59 от 05.02.2024).

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2025	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Поликлиника (Лаб-3) ул. Гагарина д. 166.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв				
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	26,85	26,45	26,05	25,24
		Гкал/м.кв		0,008	0,008	0,007
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями (приказа Минэкономразвития РФ № 59 от 05.02.2024).

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Наименование мероприятия программы	2027						2028						2029					
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении		
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
Организационные																			
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВБС*		-	-			ВБС*		-	-			ВБС*		-	-		
2	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. По учреждению.	ВБС*		-	-			ВБС*		-	-			ВБС*		-	-		
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВБС*		-	-			ВБС*		-	-			ВБС*		-	-		
ИТОГО по мероприятию				X	X					X	X					X	X		
Электрическая энергия																			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
7	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	РЯВБ*			КВт*ч			РЯВБ*	52	1221,2	КВт*ч	16,38		РЯВБ*	50	1249	КВт*ч	16,76	
8	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники. Лечебный корпус (Ар-М) ул. Кирова д. 64.	РЯВБ*			КВт*ч			РЯВБ*	48	1210,8	КВт*ч	16,25		РЯВБ*	50	1249	КВт*ч	16,76	

9	Установка автоматизированных систем управления внутренним освещением (датчики движения и освещенности)	РыБВ*	50	2204,4	КВт*ч	32,59	РыБВ*	100	2432	КВт*ч	32,63	РыБВ*	100	2498	КВт*ч	33,52
ИТОГО по мероприятию																
Тепловая энергия																
12	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	РыБВ*		10,6	Гкал	32,67	РыБВ*		10,6	Гкал	33,49	РыБВ*		21,3	Гкал	68,6
13	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	РыБВ*		5,9	Гкал	18,09	РыБВ*		5,9	Гкал	18,54	РыБВ*		11,8	Гкал	38,0
ИТОГО по мероприятию																
ИТОГО																
106,6																

*ВБС - внебюджетные средства.; *СРБиВБС - средства регионального бюджета и внебюджетные средства.

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 10 января 2028 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

№	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электрической энергии. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	37,18		
2	Потребление холодной воды. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	0,69		
3	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	159,7		
4	Потребление моторного топлива. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	тут/л	0,0000147		
5	Потребление электрической энергии. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	109,74		
6	Потребление холодной воды. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	36,14		
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	374,45		
8	Потребление электрической энергии. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	36,05		
9	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	136,36		
10	Потребление электрической энергии. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	32,9		
11	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	244,45		

12	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Поликлиника (Лаб-3) ул. Гагарина д. 166.	Втч/м2ГСОП	26,45		
----	---	------------	-------	--	--

Руководитель				(расшифровка подписи)
Руководитель технической службы				(расшифровка подписи)
Руководитель финансово- экономической службы				(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

коды

на 10 января 2029 г. дата

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

№	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
			4	5	6
1	2	3			
1	Потребление электрической энергии. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	36,06		
2	Потребление холодной воды. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	0,66		
3	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ЛСОП	154,9		
4	Потребление моторного топлива. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	тут/л	0,0000145		
5	Потребление электрической энергии. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	34,08		
6	Потребление холодной воды. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	35,06		
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ЛСОП	363,22		
8	Потребление электрической энергии. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	34,97		
9	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ЛСОП	132,27		

10	Потребление электрической энергии. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.		кВтч/м2	31,9		
11	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.		Втч/м2/ГСОП	237,7		
12	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Поликлиника (Лаб-3) ул. Гагарина д. 166.		Втч/м2/ГСОП	26,05		

Руководитель						
	(уполномоченное лицо)		(должность)			(расшифровка подписи)
Руководитель технической службы			(должность)			(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы			(должность)			(расшифровка подписи)
" " _____ 20__ г.						

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 10 января 2030 г. дата

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
			4	5	6
1	2	3			
1	Потребление электрической энергии. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	34,98		
2	Потребление холодной воды. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	0,64		
3	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	150,25		
4	Потребление моторного топлива. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	тут/л	0,000014		
5	Потребление электрической энергии. Пищевлок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	33,06		
6	Потребление холодной воды. Пищевлок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	м3/чел	34,00		
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Пищевлок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	352,32		
8	Потребление электрической энергии. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	33,92		
9	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	128,31		

10	Потребление электрической энергии. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.	кВтч/м2	30,9		
11	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Прачечная (Ар-М) ул. Кирова д. 64.	Втч/м2ГСОП	230,53		
12	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Поликлиника (Лаб-3) ул. Гагарина д. 166.	Втч/м2ГСОП	25,24		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 10 января 2028 г. дата

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

п/п №	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий					Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		Источники					в натуральном выражении					в стоимостном выражении, тыс. руб.	
							объем, тыс. руб.						
план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Организационные													
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВРС*					-		-				
2	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. По учреждению.	ВРС*					-		-				
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВРС*					-		-				
	Итого по мероприятию	X							X				
Электрическая энергия													
4	Применение датчиков движения для уличного освещения. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	РямяВ*							кВт*ч				
5	Замена бытовой техники на более высокий класс энергоэффективности. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	РямяВ*							кВт*ч				

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 10 января 2029 г. дата

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		источник			объем, тыс. руб.			в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Организационные													
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВБС*				-			-				
2	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. По учреждению.	ВБС*				-			-				
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВБС*				-			-				
Итого по мероприятию		Х							Х				

Электрическая энергия

4	Применение датчиков движения для уличного освещения. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	РыибВ*	52			1221,2			кВт*ч	16,38			
5	Замена бытовой техники на более высокий класс энергоэффективности. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	РыибВ*	48			1210,8			кВт*ч	16,25			

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 10 января 2030 г. дата

коды

Наименование организации

ГБУЗ АРМАВИРСКИЙ КВД

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		источник			объем, тыс. руб			количество			в стоимостном выражении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Организационные													
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВБС*				-			-				
2	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. По учреждению.	ВБС*				-			-				
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВБС*				-			-				
	Итого по мероприятию	X							X				
Электрическая энергия													
4	Применение датчиков движения для уличного освещения. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	РЯВБ*							кВт*ч				

5	Замена бытовой техники на более высокий класс энергоэффективности. Пищевблок (Ар-Ж) ул. Кирова д. 64.	РыиВБ*	50					1249		кВт*ч	16,76	
6	Установка автоматизированных систем управления внутренним освещением (датчики движения и освещенности)	РыиВБ*	50					1249		кВт*ч	16,76	
		Итого по мероприятию	100					2498			33,52	
Тепловая энергия												
7	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ. Лечебный корпус (Ар-В) ул. Кирова д. 64.	РыиВБ*						21,3		Гкал	68,6	
8	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ. Поликлиника (Ар-А,Б) ул. Кирова д. 64.	РыиВБ*						11,8		Гкал	38,0	
Итого по мероприятиям		Х								Х		
Всего по мероприятиям		Х	66,5					Х	Х	Х		

Справочно

Всего с начала года реализации программы

*ВБС - внебюджетные средства.; *СРБнВБС - средства регионального бюджета и внебюджетные средства.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" "

" "

20

г.

